



尾形英明議員
(新 生 会)

「こ」が聞きたい！ 一般質問 町の考えは!?

土地開発公社方式で 企業誘致を

施策は分かるが公社設立は困難

問 雇用促進と所得水準の向上は企業誘致に待つところが大きい。それには良い企業を誘致することである。土地開発公社方式で用地の選定、地主との契約等を公社主導で行えば円滑な取得と地価安定も図ることができると思うが、公社設立の考えは。

佐藤町長 企業誘致のため、工場用地の調達は、土地開発公社等において用地の先行取得から造成までを行うのが一般的な企業誘致の施策である。しかし、多額の財政負担が生じるため、現在の町の財政状況では難しいものと判断している。

消防水利の基準を 満たしているか

満たしていないため
計画的に整備

問 現在、存在している消火栓や防火水槽などは基準に合わないものが多い。新設や改良などで基準に合うように望むが、また必要数は何基で、現存は何基なのか。

上沢消防防災課長 山田町には、国が示す基準に沿った消防水利は355基必要だが現在197基であり、あと158基が必要である。



改良等が望まれる消火栓

〈消防水利の基準〉とは
消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上または取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならぬ。
総務省消防庁HPより