

様式第 1 4 号

設計図書等に関する質問及び回答

令和 4 年 5 月 10 日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 橋梁補修（日当橋）工事

番号	質問内容	回 答
①	舗装打換工について、舗装版破碎は騒音対策振動か。又は不要か。	不要です。
②	排水管取替工について、鉄筋 D19 の構造物種別補正は補正無しか。又は橋梁用床版か。	補正無しです。
③	洗堀対策工の作業土工について、埋戻し幅は図面からは想定できないのだが、何を選択しているか。	作業土工は全て小規模で計上しております。
④	足場工について、吊足場は一般用地か。又は橋梁路面からか。	一般用地です。
⑤		