

設計図書等に関する質問及び回答

令和 4 年 5 月 19 日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 白石・田子の木ポンプ場改修工事

番号	質問内容	回 答
①	ポンプ場防水工事撤去内訳書の中で、既存防水層：ガルバリウム鋼板（t=0.4）、アスファルトルーフィング（22 kg品立上り共）撤去（111.0 m <sup>2</sup> ）となっているが、撤去後の下地はコンクリート下地と考えてよいか。	コンクリート下地と考えてよいです。
②		
③		
④		
⑤		