目 次

	施設名						index No
	山田水源地						1
	山田第3水源地						2
	大沢流量計室 大沢下条						3
	山谷加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場						4
	織笠第1水源地	庁舎　子局					5
	織笠第1水源地	織笠第2　親局					6
	織笠第1水源地	織笠第3　親局					7
	織笠第1水源地	織笠配水池　親局					8
	織笠第2水源地						9
	織笠第3水源地						10
	白石・田子の木ﾎﾟﾝﾌﾟ場 新田加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場						11
	南長林ﾎﾟﾝﾌﾟ場 田の浜加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場						12
	四十八坂ﾎﾟﾝﾌﾟ場						13
	豊間根水源地	状態・警報・積算					14
	豊間根水源地	計測					15
	船石加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場 福士　飲供浄水場						16
	外山　飲供浄水場						17
	大浦浄水場・小谷鳥浄水場						18
	大浦高区ﾎﾟﾝﾌﾟ場						19

18　大浦浄水場　　小谷鳥浄水場

テレメータ・テレコン入力　　大浦浄水場

計測	7点	状態	2点
1	1号ろ過流量(山側)	1	1号次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
2	2号ろ過流量(海側)	2	2号次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
3	配水池水位		
4	配水流量		
5	配水池残留塩素		
6	配水池濁度		
7	ろ過流量合計	積算	3点
		1	1号ろ過流量(山側)
警報	12点	2	2号ろ過流量(海側)
1	1号次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ故障	3	配水流量
2	2号次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ故障		
3	次亜貯槽低液位		
4	配水池残留塩素低濃度		
5	配水池残留塩素高濃度		
6	沈殿池低水位		
7	配水池低水位		
8	配水池高水位		
9	配水池濁度高濁度		
10	配水流量過流量		
11	テレメータ信号断		
12	テレメータ異常		

テレメータ・テレコン入力　　小谷鳥浄水場

警報	6点	状態	0点
1	配水池低水位		
2	次亜貯槽低液位	積算	2点
3	テレメータ異常	1	配水流量
4	ろ過水濁度高濁度	2	ろ過流量
5	テレメータ信号断		
6	配水過流量	計測	4点
		1	配水池水位
		2	配水流量
		3	ろ過水濁度
		4	ろ過流量

19　大浦高区ポンプ場

テレメータ・テレコン入力　　大浦高区ポンプ場

計測　5点

1　配水池水位
2　配水流量
3　1号送水ポンプ電流
4　2号送水ポンプ電流
5　高区上部水槽水位

状態　2点

1　1号送水ポンプ運転
2　2号送水ポンプ運転

積算　1点

1　配水流量

警報　9点

1　1号送水ポンプ故障
2　2号送水ポンプ故障
3　受水槽低水位
4　受水槽高水位
5　配水池高水位
6　配水池低水位
7　配水流量過流量
8　テレメータ異常
9　テレメータ信号断



本ページに差替え

⚠ P65816仕様にて本ページ差し替え

3				製図	小野寺	'90.02.12	盤名称	動力操作盤	製造番号	12747-1	図面名称	展開接続図	SH.No. 4
2				設計		' . .							
1	P65816仕様にて水位計追加及びテレメータ更新	'17.09	畑 山	審査		' . .	用途	テレメータ構成 子局	東日本機電開発株式会社		図面番号	HP318862	
訂正記録		日付	訂正者	承認	鎌田	'90.02.12							

P65816-0004



本ページ回路追加

⚠ P65816仕様にて本ページ回路追加

3				製図	小野寺	'90.02.12	盤名称	動力操作盤	製造番号	12747-1	図面名称	展開接続図	SH.No. 4A
2				設計		' . .							
1	P65816仕様にて水位計追加及びテレメータ更新	'17.09	畑 山	審査		' . .	用 途	スロットNo.4 AI/O-AI8	東日本機電開発株式会社		図面番号	HP318862A	
訂 正 記 録		日 付	訂正者	承認	鎌田	'90.02.12							

P65816-0004A



本ページ回路追加

⚠ P65816仕様にて本ページ回路追加

3				製図	小野寺	'90.02.12	盤名称	動力操作盤	製造番号	12747-1	図面名称	展開接続図	SH.No. 4B
2				設計		' . .							
1	P65816仕様にて水位計追加及びテレメータ更新	'17.09	畑 山	審査		' . .	用途	スロットNo.5 DI/O-DI16/PI16(1/2)	東日本機電開発株式会社		図面番号	HP318862B	
訂正記録		日付	訂正者	承認	鎌田	'90.02.12							

P65816-0004B



3				製図	小野寺	'90.02.12	盤名称	動力操作盤	製造番号	12747-1	図面名称	展開接続図	SH.No. 4C
2				設計		' . .							
1	P65816仕様にて水位計追加及びテレメータ更新	'17.09	畑山	審査		' . .	用途	スロットNo.5 DI/O-DI16/PI16(2/2)	東日本機電開発株式会社		図面番号	HP318862C	
訂正記録		日付	訂正者	承認	鎌田	'90.02.12							

P65816-0004C