

設計図書等に関する質問及び回答

令和 6 年 6 月 18 日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 普通河川沢田の沢川改修及び林道沢田線道路改良（第 1 工区）工事

番号	質問内容	回 答
①	単 52 号において、100m ² 当たりの敷鉄板賃料が 100 枚と記載しているが、間違いはないか。	見積参考資料記載のとおり積算してください。数量の過不足については、受注者と協議の上変更対応とします。
②	単 54 号において、積込（ルーズ）が標準とあるが、小規模（標準）なのか教示願いたい。また、土量は 50,000m ³ 未満であるか教示願いたい。	50,000m ³ 未満を採用しています。
③	単 20、21、22 号において、コンクリート規格が 18-8-40N とあるが、図面上では 24-12-25N となっている。どちらを採用しているのか。	見積参考資料記載のとおり積算してください。コンクリート規格については、受注者と協議の上変更対応とします。
④	単 37、53、99 号の土砂等運搬の積込機種及びダンプ運搬の機種を教示願いたい。	単 37 号：山積 0.45m ³ 単 53 号：山積 0.80m ³ 単 99 号：山積 0.45m ³ ダンプ機種は、各単価 10t ダンプになります。
⑤	単 137、138 号の数量が違うと思われるので、教示願いたい。	見積参考資料記載のとおり積算してください。
⑥	単 111 号の側溝蓋は、材料費が計上されているか、もしくは見積りによるものか。	門型カルバート本体の中に含まれております。

⑦	単 20 号から単 23 号のコンクリート打設方法を教示願いたい。	単 20 号から単 22 号はバックホウ(クレーン機能付)、単 23 号は人力としております。
⑧	単 45 号の掘削は、オープンカットで 5,000m ³ 未満でよいか。	5,000m ³ 未満となります。
⑨	単 51 号の養生シートの材料は、見積りによるものか。	物価本等記載のブルーシート (#2000 W3.6×L5.4) を採用しております。
⑩	単 138 号の敷鉄板賃料の供用日数を教示願いたい。	設計書内訳書記載の供用日数となります。
⑪	単 143 号において「購入土・流用土」となっているが、材料費は計上されているか。	流用土使用のため、材料費は計上されておられません。
⑫	単 91 号のグレーチング蓋の材料は、FRC 製でよいか。	FRC 製の 300 用となります。
⑬	単 102 号の立入防止柵の支柱間隔を教示願いたい。	2 m 間隔としています。
⑭	単 24 号の縞鋼板は、積算資料によるものか、見積りによるものか。 見積りの場合は、参考となるものは何か教示願いたい。	岩手県土木工事標準積算基準書(機械編)に記載の算出式を参考に、材料単価は岩手県単価を採用しております。
⑮	門型カルバートの材料費が経費対象外の項目であるのか教示願いたい。	全経費の対象としております。