

設計図書等に関する質問及び回答

令和 6 年 6 月 20 日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 大沢漁業集落排水処理施設機能保全工事（機械設備）

番号	質問内容	回 答
①	<p>特記仕様書の「第 8 章 機械設備工事機器仕様及び工事内容」中「(1) 更新、整備及び改修機器」の①から⑥の機器について、既設メーカー及び型式を教示願いたい。</p>	<p>既設メーカー及び型式は以下のとおりとなります。</p> <p>① 汚泥脱水機 メーカー：(株)ヘリオス SK-1000 型式：多重円板脱水機</p> <p>② 汚泥引抜ポンプ メーカー：古河産機システムズ (株) MFL80 型式：横型無閉塞ポンプ</p> <p>③ 脱水助剤注入ポンプ メーカー：新明和工業 (株) ME012 型式：一軸ネジ式</p> <p>④ 汚泥供給ポンプ メーカー：新明和工業 (株) ME041 型式：一軸ネジ式</p> <p>⑤ 汚泥サービスタンク攪拌機 メーカー：(株)トーケミ NTC4-015-4-C35 型式：縦型 (2 枚パドル式)</p> <p>⑥ 1 系沈殿槽汚泥掻寄機カバー メーカー：古河産機システムズ (株) 型式：箱型密閉式</p>
②	<p>設計書No.A-1 の機器費に記載の汚泥引抜ポンプのインバーター取付費について、インバーター機器費用を含むポンプへの取付費と考えてよいか。</p>	<p>インバーター機器費用を含むポンプへの取付費と考えてよいです。</p>

③	設計書の代価表 A-3、A-4、A-7 及び A-8 がないため、それらを教示願いたい。	設計書の代価表 A-3、A-4、A-7 及び A-8 は、該当する種目がないため 0 円で計上し ています。
④		
⑤		