

様式第14号

設計図書等に関する質問及び回答

令和7年3月6日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 町道八千代・白山線道路改良（第1期）工事

番号	質問内容	回 答
①	使用する重機に騒音対策が必要か、不要か。	不要です。
②	単2号の埋戻幅を教示願いたい。	最大埋戻幅 1m未満です。
③	単48号の種子散布施工規模が1000m ² 以上となっているが、100m ² 未満でよいか。	設計書のとおり積算してください。
④		
⑤		