令和６年度　水質検査結果書　〈原水　クリプト指標菌検査〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	山田水源										
		水源地名	山田第１・２水源地							採水場所	井戸		
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和6年4月8日		令和6年7月16日		令和6年9月30日		令和7年1月14日					
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出					
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml				
気温		16.0	℃	21.0	℃	19.5	℃	9.0	℃				
水温		13.0	℃	16.3	℃	15.0	℃	10.0	℃				
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合					

		水源名	山田水源										
		水源地名	山田第３水源地							採水場所	井戸		
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和6年4月8日		令和6年7月16日		令和6年9月30日		令和7年1月14日					
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出					
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml				
気温		16.0	℃	23.0	℃	19.5	℃	10.0	℃				
水温		13.8	℃	14.1	℃	11.5	℃	12.0	℃				
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合					

令和６年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	織笠水源										
		水源地名	織笠第１水源地							採水場所	井戸		
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和6年4月8日		令和6年7月16日		令和6年9月30日		令和7年1月14日					
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出					
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml				
気温		17.0	℃	20.5	℃	18.5	℃	9.5	℃				
水温		12.9	℃	14.5	℃	15.0	℃	11.0	℃				
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合					

		水源名	織笠水源										
		水源地名	織笠第２水源地							採水場所	井戸		
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和6年4月8日		令和6年7月16日		令和6年9月30日		令和7年1月14日					
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出					
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml				
気温		17.0	℃	22.0	℃	18.5	℃	9.0	℃				
水温		13.5	℃	16.9	℃	15.5	℃	10.5	℃				
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合					

		水源名	織笠水源										
		水源地名	織笠第３水源地							採水場所	井戸		
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和6年4月8日		令和6年7月16日		令和6年9月30日		令和7年1月14日					
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出					
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml				
気温		17.0	℃	22.0	℃	19.0	℃	9.5	℃				
水温		12.8	℃	13.8	℃	13.0	℃	12.0	℃				
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合					

令和６年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	大浦水源					
		水源地名	大浦水源地			採水場所	取水口	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和6年4月8日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月16日	令和6年8月19日	令和6年9月9日	令和6年9月30日
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml
気温		17.0 ℃	20.0 ℃	15.0 ℃	22.0 ℃	24.0 ℃	22.0 ℃	17.0 ℃
水温		10.4 ℃	13.5 ℃	13.2 ℃	18.4 ℃	19.7 ℃	20.5 ℃	16.0 ℃
判　　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合

水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和6年10月28日	令和6年12月9日	令和7年1月14日	令和7年2月17日	令和7年3月10日		
大腸菌	〈参考項目〉	検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml		
気温		18.0 ℃	3.0 ℃	9.0 ℃	6.0 ℃	6.0 ℃		
水温		14.0 ℃	6.5 ℃	10.0 ℃	4.5 ℃	4.5 ℃		
判　　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		

令和６年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	豊間根水源					
		水源地名	豊間根水源地			採水場所	井戸	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和6年4月8日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月16日	令和6年8月19日	令和6年9月9日	令和6年9月30日
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml
気温		17.0 ℃	18.0 ℃	15.0 ℃	19.0 ℃	21.0 ℃	19.0 ℃	19.0 ℃
水温		8.5 ℃	12.6 ℃	11.2 ℃	13.7 ℃	15.1 ℃	15.0 ℃	15.0 ℃
判　　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合

水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和6年10月28日	令和6年12月9日	令和7年1月14日	令和7年2月17日	令和7年3月10日		
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml		
気温		16.0 ℃	15.0 ℃	12.0 ℃	11.0 ℃	14.0 ℃		
水温		14.5 ℃	13.0 ℃	10.5 ℃	8.5 ℃	8.0 ℃		
判　　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		

令和６年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	小谷鳥水源					
		水源地名	小谷鳥水源地			採水場所	取水口	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和6年4月8日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月16日	令和6年8月19日	令和6年9月9日	令和6年9月30日
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml
気温		17.0 ℃	19.0 ℃	15.0 ℃	22.0 ℃	23.0 ℃	22.0 ℃	16.5 ℃
水温		13.7 ℃	15.3 ℃	13.1 ℃	19.2 ℃	18.6 ℃	18.5 ℃	16.5 ℃
判　　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合

水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和6年10月28日	令和6年12月9日	令和7年1月14日	令和7年2月17日	令和7年3月10日		
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml		
気温		16.5 ℃	4.5 ℃	8.5 ℃	6.0 ℃	7.0 ℃		
水温		14.5 ℃	6.5 ℃	7.0 ℃	7.0 ℃	5.5 ℃		
判　　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		