令和７年度　水質検査結果書　〈 浄水　毎月検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

水質基準項目	水道法による水質基準値		水源地名	山田水源							
			浄水場名	山田浄水場			採水場所	山田町中央コミュニティセンター			
			採水年月日								
			令和7年4月21日	令和7年5月26日	令和7年7月28日	令和7年8月25日					
一般細菌	100	以下/ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml					
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出					
塩化物イオン	200	mg/l以下	5.0 mg/l	5.0 mg/l	4.5 mg/l	4.4 mg/l					
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満					
ＰＨ値	5.8以上8.6以下		6.7	6.8	6.8	6.8					
味	異常でないこと		異味なし	異味なし	異味なし	異味なし					
臭気	異常でないこと		異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし					
色度	５度以下		0.5 未満	0.5 未満	0.5 度	0.5 未満					
濁度	２度以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
アンモニア態窒素	〈参考項目〉	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
残留塩素（現地）	〈参考項目〉	mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	2.0 mg/l	0.2 mg/l					
残留塩素（検査機関）	〈参考項目〉	mg/l	0.3 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.3 mg/l					
電気伝導率	〈参考項目〉	μS/cm	72 μS/cm	73 μS/cm	66 μS/cm	65 μS/cm					
気温			16.5 ℃	18.0 ℃	28.0 ℃	25.0 ℃					
水温			12.0 ℃	15.0 ℃	21.0 ℃	23.0 ℃					
判　定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合					

水質基準項目	水道法による水質基準値		水源地名	織笠水源							
			浄水場名	織笠浄水場			採水場所	道の駅「ふなこし」			
			採水年月日								
			令和7年4月21日	令和7年5月26日	令和7年7月28日	令和7年8月25日					
一般細菌	100	以下/ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml					
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出					
塩化物イオン	200	mg/l以下	4.7 mg/l	4.7 mg/l	4.6 mg/l	4.7 mg/l					
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満					
ＰＨ値	5.8以上8.6以下		6.8	6.9	6.9	6.8					
味	異常でないこと		異味なし	異味なし	異味なし	異味なし					
臭気	異常でないこと		異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし					
色度	５度以下		0.5 未満	0.5 未満	0.5 度	0.5 未満					
濁度	２度以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
アンモニア態窒素	〈参考項目〉	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
残留塩素（現地）	〈参考項目〉	mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.2 mg/l	0.3 mg/l					
残留塩素（検査機関）	〈参考項目〉	mg/l	0.3 mg/l	0.2 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l					
電気伝導率	〈参考項目〉	μS/cm	75 μS/cm	74 μS/cm	68 μS/cm	68 μS/cm					
気温			15.5 ℃	20.0 ℃	33.0 ℃	26.0 ℃					
水温			12.5 ℃	15.0 ℃	21.0 ℃	20.0 ℃					
判　定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合					

令和７年度　水質検査結果書　〈 浄水　毎月検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

水質基準項目	水道法による水質基準値		水源地名	大浦水源						
			浄水場名	大浦浄水場			採水場所	大浦漁村センター		
			採水年月日							
			令和7年4月21日	令和7年5月26日	令和7年7月28日	令和7年8月25日				
一般細菌	100	以下/ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml				
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出				
塩化物イオン	200	mg/l以下	10.5 mg/l	10.0 mg/l	10.5 mg/l	10.9 mg/l				
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	mg/l以下	0.5 mg/l	0.6 mg/l	0.7 mg/l	0.6 mg/l				
ＰＨ値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.3	7.4				
味	異常でないこと		異味なし	異味なし	異味なし	異味なし				
臭気	異常でないこと		異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし				
色度	５度以下		0.7 度	0.5 度	0.7 度	0.5 度				
濁度	２度以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				
アンモニア態窒素	〈参考項目〉	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				
残留塩素（現地）	〈参考項目〉	mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l				
残留塩素（検査機関）	〈参考項目〉	mg/l	0.4 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l				
電気伝導率	〈参考項目〉	μS/cm	70 μS/cm	74 μS/cm	76 μS/cm	78 μS/cm				
気温			16.0 ℃	20.0 ℃	27.0 ℃	25.5 ℃				
水温			13.0 ℃	18.0 ℃	28.5 ℃	29.0 ℃				
判　定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合				

水質基準項目	水道法による水質基準値		水源地名	豊間根水源						
			浄水場名	豊間根浄水場			採水場所	豊間根生活改善センター		
			採水年月日							
			令和7年4月21日	令和7年5月26日	令和7年7月28日	令和7年8月25日				
一般細菌	100	以下/ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml				
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出				
塩化物イオン	200	mg/l以下	3.5 mg/l	3.2 mg/l	3.1 mg/l	3.2 mg/l				
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満				
ＰＨ値	5.8以上8.6以下		6.9	6.9	7.0	6.9				
味	異常でないこと		異味なし	異味なし	異味なし	異味なし				
臭気	異常でないこと		異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし				
色度	５度以下		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				
濁度	２度以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				
アンモニア態窒素	〈参考項目〉	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				
残留塩素（現地）	〈参考項目〉	mg/l	0.3 mg/l	0.3 mg/l	0.1 mg/l	0.2 mg/l				
残留塩素（検査機関）	〈参考項目〉	mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l				
電気伝導率	〈参考項目〉	μS/cm	57 μS/cm	57 μS/cm	64 μS/cm	67 μS/cm				
気温			13.0 ℃	21.0 ℃	32.0 ℃	26.0 ℃				
水温			12.0 ℃	16.0 ℃	26.0 ℃	26.0 ℃				
判　定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合				

令和７年度　水質検査結果書　〈 浄水　毎月検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

水質基準項目	水道法による水質基準値		水源地名	小谷鳥水源							
			浄水場名	小谷鳥浄水場			採水場所	山田町船越第１９地割内			
			採水年月日								
			令和7年4月21日	令和7年5月26日	令和7年7月28日	令和7年8月25日					
一般細菌	100	以下/ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml					
大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出					
塩化物イオン	200	mg/l以下	13.1 mg/l	13.0 mg/l	13.2 mg/l	13.6 mg/l					
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	mg/l以下	0.3 mg/l	0.4 mg/l	0.5 mg/l	0.5 mg/l					
ＰＨ値	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.3	7.2					
味	異常でないこと		異味なし	異味なし	異味なし	異味なし					
臭気	異常でないこと		異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし					
色度	５度以下		0.5 未満	0.5 未満	0.5 度	0.5 度					
濁度	２度以下		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
アンモニア態窒素	〈参考項目〉	mg/l	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
残留塩素（現地）	〈参考項目〉	mg/l	0.4 mg/l	0.3 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l					
残留塩素（検査機関）	〈参考項目〉	mg/l	0.4 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l	0.2 mg/l					
電気伝導率	〈参考項目〉	μS/cm	87 μS/cm	88 μS/cm	87 μS/cm	90 μS/cm					
気温			16.0 ℃	20.0 ℃	29.0 ℃	25.5 ℃					
水温			12.0 ℃	14.5 ℃	23.0 ℃	25.0 ℃					
判　定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合					