

設計図書等に関する質問及び回答

令和7年11月6日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 織笠上地区排水路整備工事

番号	質問内容	回答
①	単11号、単16号、単22号及び単26号各コンクリートの構造物種別は、無筋・鉄筋構造物か小型構造物のどちらで設計しているか教えてほしい。	単11号 無筋・鉄筋コンクリート 単16号 無筋・鉄筋コンクリート 単22号 無筋・鉄筋コンクリート 単26号 無筋・鉄筋コンクリート
②	単11号、単21号、単22号及び単26号各型枠の構造物種類を教えてほしい。	単11号 均しコンクリート 単21号 鉄筋・無筋コンクリート 単22号 鉄筋・無筋コンクリート 単26号 鉄筋・無筋コンクリート
③	単11号、単16号、単21号、単22号及び単26号のコンクリート打設方法を教えてほしい。	単11号 人力打設 単16号 人力打設 単21号 設計内訳書記載のとおり 単22号 人力打設 単26号 人力打設
④	コンクリート冬期補正の有無を教えてほしい。	冬期補正無し
⑤	週休二日補正は月単位か週単位のどちらで設計しているか教えてほしい。	特記仕様書記載のとおり