〈表３〉

令和８年度水質基準項目の検査頻度（予定）

番号	水　質　基　準　項　目	検査計画頻度（回/年）		備　考
		原　水	浄　水	
		各水源	各採水場所	
1	一般細菌	1	12	病原生物
2	大腸菌	1	12	
3	カドミウム及びその化合物	1	1	金 属 類
4	水銀及びその化合物	1	1	
5	セレン及びその化合物	1	1	
6	鉛及びその化合物	1	1	
7	ヒ素及びその化合物	1	1	
8	六価クロム化合物	1	4	
9	亜硝酸態窒素	1	1	無機物質
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	4	
12	フッ素及びその化合物	1	1	
13	ホウ素及びその化合物	1	1	
14	四塩化炭素	1	1	有機物質
15	1,4-ジオキサン	1	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1	4	
17	ジクロロメタン	1	1	
18	テトラクロロエチレン	1	1	
19	トリクロロエチレン	1	1	
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	1	4	人工科学物質
21	ベンゼン	1	1	有機物質
22	塩素酸	－	4	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	－	4	
24	クロロホルム	－	4	
25	ジクロロ酢酸	－	4	
26	ジブロモクロロメタン	－	4	
27	臭 素 酸	－	4	
28	総トリハロメタン	－	4	
29	トリクロロ酢酸	－	4	
30	ブロモジクロロメタン	－	4	
31	ブロモホルム	－	4	
32	ホルムアルデヒド	－	4	
33	亜鉛及びその化合物	1	1	金 属 類
34	アルミニウム及びその化合物	1	1	
35	鉄及びその化合物	1	1	
36	銅及びその化合物	1	1	
37	ナトリウム及びその化合物	1	1	
38	マンガン及びその化合物	1	1	
39	塩化物イオン	1	12	無機物質
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1	1	
41	蒸発残留物	1	1	
42	陰イオン界面活性剤	1	1	有機物質
43	ジェオスミン	1	1	臭　い
44	2-メチルイソボルネオール	1	1	
45	非イオン界面活性剤	1	1	有機物質
46	フェノール類	1	1	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1	12	
48	pH値	1	12	基礎的性状
49	味	－	12	
50	臭気	1	12	
51	色度	1	12	
52	濁度	1	12	

＊　原水における消毒副生成物等については、水源域に工場等排出源が存在しないので検査項目としない。

　　の項目は、省略できない水質検査項目です。