〈表５〉

クリプトスポリジウム等の検査頻度

検査項目／検査地点	クリプト等項目			
	クリプトスポリジウム	ジアルジア	大腸菌	嫌気性芽胞菌
山田第１・２水源	－	－	４回／年	４回／年
山田第３水源	－	－	４回／年	４回／年
織笠第１水源	－	－	４回／年	４回／年
織笠第２水源	－	－	４回／年	４回／年
織笠第３水源	－	－	４回／年	４回／年
大浦水源	４回／年	４回／年	１２回／年	１２回／年
豊間根水源	４回／年	４回／年	１２回／年	１２回／年
小谷鳥水源	４回／年	４回／年	１２回／年	１２回／年
外山飲供水源	１回／年	１回／年	４回／年	４回／年
福士飲供水源	１回／年	１回／年	４回／年	４回／年