令和７年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	山田水源									
		水源地名	山田第１・２水源地					採水場所		井戸		
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日										
		令和7年4月14日		令和7年7月22日		令和7年10月6日		令和8年1月19日				
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出				
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml			
気温		11.0	℃	24.0	℃	21.0	℃	5.0	℃			
水温		11.5	℃	17.5	℃	15.5	℃	10.0	℃			
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合				

		水源名	山田水源									
		水源地名	山田第３水源地					採水場所		井戸		
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日										
		令和7年4月14日		令和7年7月22日		令和7年10月6日		令和8年1月19日				
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出				
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml			
気温		11.0	℃	29.0	℃	20.0	℃	5.0	℃			
水温		12.5	℃	15.5	℃	13.0	℃	12.5	℃			
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合				

令和７年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	織笠水源					
		水源地名	織笠第１水源地			採水場所	井戸	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和7年4月14日	令和7年7月22日	令和7年10月6日	令和8年1月19日			
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出			
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml			
気温		12.0 ℃	24.0 ℃	19.0 ℃	7.0 ℃			
水温		12.0 ℃	14.5 ℃	14.0 ℃	11.5 ℃			
判　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合			

		水源名	織笠水源					
		水源地名	織笠第２水源地			採水場所	井戸	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和7年4月14日	令和7年7月22日	令和7年10月6日	令和8年1月19日			
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出			
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml			
気温		11.0 ℃	25.5 ℃	21.0 ℃	3.0 ℃			
水温		12.5 ℃	17.0 ℃	15.5 ℃	11.0 ℃			
判　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合			

		水源名	織笠水源					
		水源地名	織笠第３水源地			採水場所	井戸	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日						
		令和7年4月14日	令和7年7月22日	令和7年10月6日	令和8年1月19日			
大腸菌	〈参考項目〉	不検出	不検出	不検出	不検出			
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml	0 /10ml			
気温		11.0 ℃	26.0 ℃	18.5 ℃	4.0 ℃			
水温		12.0 ℃	14.5 ℃	14.0 ℃	12.5 ℃			
判　定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合			

令和７年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	大浦水源										
		水源地名	大浦水源地							採水場所		取水口	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和7年4月14日		令和7年5月12日		令和7年6月16日		令和7年7月22日		令和7年8月18日		令和7年9月16日	令和7年10月6日
大腸菌	〈参考項目〉	検出		不検出		検出		検出		検出		検出	検出
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0 /10ml	0 /10ml
気温		10.0	℃	13.0	℃	22.0	℃	24.5	℃	25.0	℃	23.0 ℃	18.0 ℃
水温		9.5	℃	11.0	℃	14.0	℃	19.0	℃	19.5	℃	19.0 ℃	16.5 ℃
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合	水質基準に適合

水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和7年11月4日		令和7年12月8日		令和8年1月19日		令和8年2月24日		令和8年3月9日			
大腸菌	〈参考項目〉	検出		不検出		不検出		不検出		不検出			
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml		
気温		9.0	℃	9.0	℃	4.0	℃	6.0	℃	5.0	℃		
水温		11.5	℃	9.0	℃	4.5	℃	6.0	℃	4.5	℃		
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合			

令和７年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	豊間根水源										
		水源地名	豊間根水源地							採水場所		井戸	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和7年4月14日		令和7年5月12日		令和7年6月16日		令和7年7月22日		令和7年8月18日		令和7年9月16日	令和7年10月6日
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出		不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0 /10ml	0 /10ml
気温		14.0	℃	16.0	℃	19.0	℃	21.0	℃	21.0	℃	18.0 ℃	20.0 ℃
水温		7.5	℃	9.5	℃	11.0	℃	13.0	℃	17.5	℃	15.5 ℃	16.5 ℃
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合	水質基準に適合

水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和7年11月4日		令和7年12月8日		令和8年1月19日		令和8年2月24日		令和8年3月9日			
大腸菌	〈参考項目〉	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出			
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml		
気温		15.0	℃	15.0	℃	10.0	℃	13.0	℃	14.5	℃		
水温		15.0	℃	13.0	℃	9.5	℃	8.0	℃	8.0	℃		
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合			

令和７年度　水質検査結果書　〈 原水　クリプト指標菌検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

		水源名	小谷鳥水源										
		水源地名	小谷鳥水源地							採水場所		取水口	
水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和7年4月14日		令和7年5月12日		令和7年6月16日		令和7年7月22日		令和7年8月18日		令和7年9月16日	令和7年10月6日
大腸菌	〈参考項目〉	検出		検出		検出		検出		検出		検出	不検出
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0 /10ml	1 /10ml
気温		10.0	℃	13.0	℃	21.0	℃	26.0	℃	24.0	℃	22.0 ℃	18.0 ℃
水温		9.5	℃	11.5	℃	13.5	℃	18.5	℃	18.5	℃	18.0 ℃	16.0 ℃
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合	水質基準に適合

水質基準項目	水道法による水質基準値	採水年月日											
		令和7年11月4日		令和7年12月8日		令和8年1月19日		令和8年2月24日		令和8年3月9日			
大腸菌	〈参考項目〉	検出		検出		不検出		不検出		不検出			
嫌気性芽胞菌	〈参考項目〉	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml	0	/10ml		
気温		9.0	℃	9.0	℃	5.0	℃	6.0	℃	5.0	℃		
水温		12.5	℃	10.0	℃	6.5	℃	7.0	℃	6.5	℃		
判　　定		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合		水質基準に適合			