令和７年度　水質検査結果書　〈 浄水　ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ検査 〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

水質基準項目	水道法による水質基準値		採水日・浄水場名・採水場所						
			令和7年6月23日						
			山田浄水場	織笠浄水場	大浦浄水場	豊間根浄水場	小谷鳥浄水場		
			中央コミセン	道の駅ふなこし	大浦漁村センター	豊間根生活改善センター	舩越第19地割地内		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000050	mg/l以下	0.000005　未満	0.000005　未満	0.000005　未満	0.000005　未満	0.000005　未満		
気温			21.0　℃	20.0　℃	22.0　℃	23.0　℃	21.0　℃		
水温			19.0　℃	19.0　℃	24.0　℃	22.0　℃	19.5　℃		
判　　定			水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		