令和７年度　水質検査結果書〈浄水　農薬類検査〉

検査機関： 宮古市上下水道部水質検査センター

	項　　目	目標値	採水日・水源地名・採水場所						
			令和7年6月9日 （農薬類検査）						
			山田水源	織笠水源	大浦水源	豊間根水源	小谷鳥水源		
			山田町役場	道の駅ふなこし	大浦漁村センター	豊間根生活改善ｾﾝﾀｰ	船越第19地割内		
1	農薬類	1　以下	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満	0.01　未満		
2	１，３-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 mg/l以下	－	－	－	－	－		
3	２，２-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08 mg/l以下	－	－	－	－	－		
4	２，４-Ｄ（２，４-ＰＡ）	0.02 mg/l以下	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満		
5	ＥＰＮ	0.004 mg/l以下	0.00004　未満	0.00004　未満	0.00004　未満	0.00004　未満	0.00004　未満		
6	ＭＣＰＡ	0.005 mg/l以下	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満		
7	アシュラム	0.9 mg/l以下	0.009　未満	0.009　未満	0.009　未満	0.009　未満	0.009　未満		
8	アセフェート	0.006 mg/l以下	－	－	－	－	－		
9	アトラジン	0.01 mg/l以下	0.0001　未満	0.0001　未満	0.0001　未満	0.0001　未満	0.0001　未満		
10	アニロホス	0.003 mg/l以下	0.00003　未満	0.00003　未満	0.00003　未満	0.00003　未満	0.00003　未満		
11	アミトラズ	0.006 mg/l以下	－	－	－	－	－		
12	アラクロール	0.03 mg/l以下	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満		
13	イソキサチオン	0.005 mg/l以下	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満	0.00005　未満		
14	イソフェンホス	0.001 mg/l以下	0.00001　未満	0.00001　未満	0.00001　未満	0.00001　未満	0.00001　未満		
15	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01 mg/l以下	0.0001　未満	0.0001　未満	0.0001　未満	0.0001　未満	0.0001　未満		
16	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3 mg/l以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満		
	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/l以下	－	－	－	－	－		
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09 mg/l以下	0.0009　未満	0.0009　未満	0.0009　未満	0.0009　未満	0.0009　未満		
18	イミノクタジン	0.006 mg/l以下	－	－	－	－	－		
19	インダノファン	0.009 mg/l以下	0.00009　未満	0.00009　未満	0.00009　未満	0.00009　未満	0.00009　未満		
20	エスプロカルブ	0.03 mg/l以下	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満		
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/l以下	0.0008　未満	0.0008　未満	0.0008　未満	0.0008　未満	0.0008　未満		
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 mg/l以下	－	－	－	－	－		
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/l以下	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満		
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/l以下	－	－	－	－	－		
25	オリサストロビン	0.1 mg/l以下	－	－	－	－	－		
26	カズサホス	0.0006 mg/l以下	－	－	－	－	－		
27	カフェンストロール	0.008 mg/l以下	0.00008　未満	0.00008　未満	0.00008　未満	0.00008　未満	0.00008　未満		
28	カルタップ	0.08 mg/l以下	－	－	－	－	－		
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02 mg/l以下	－	－	－	－	－		
30	カルボフラン	0.0003 mg/l以下	0.000003　未満	0.000003　未満	0.000003　未満	0.000003　未満	0.000003　未満		
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005 mg/l以下	－	－	－	－	－		
32	キャプタン	0.3 mg/l以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満		
33	クミルロン	0.03 mg/l以下	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満		
34	グリホサート	2 mg/l以下	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満	0.02　未満		
35	グルホシネート	0.02 mg/l以下	－	－	－	－	－		

36	クロメプロップ	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001	mg/l以下	－	－	－	－	－		
38	クロルピリホス	0.003	mg/l以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満		
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
40	シアナジン	0.001	mg/l以下	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満		
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	mg/l以下	－	－	－	－	－		
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02	mg/l以下	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満		
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	mg/l以下	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満		
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	mg/l以下	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満		
45	ジクワット	0.01	mg/l以下	－	－	－	－	－		
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	mg/l以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満		
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/l以下	－	－	－	－	－		
48	ジチオピル	0.009	mg/l以下	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満		
49	シハロホップブチル	0.006	mg/l以下	－	－	－	－	－		
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	mg/l以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満		
51	ジメタメトリン	0.02	mg/l以下	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満		
52	ジメトエート	0.05	mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
53	シメトリン	0.03	mg/l以下	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満	0.000 未満		
54	ダイアジノン	0.003	mg/l以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満		
55	ダイムロン	0.8	mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01（メチルイソチオシアネートとして）	mg/l以下	－	－	－	－	－		
57	チアジニル	0.1	mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
58	チウラム	0.02	mg/l以下	－	－	－	－	－		
59	チオジカルブ	0.08	mg/l以下	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満		
60	チオファネートメチル	0.3	mg/l以下	－	－	－	－	－		
61	チオベンカルブ	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
62	テフリルトリオン	0.002	mg/l以下	－	－	－	－	－		
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
64	トリクロピル	0.006	mg/l以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満		
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005	mg/l以下	－	－	－	－	－		
66	トリシクラゾール	0.1	mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
67	トリフルラリン	0.06	mg/l以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満		
68	ナプロパミド	0.03	mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
69	パラコート	0.005	mg/l以下	－	－	－	－	－		
70	ピペロホス	0.0009	mg/l以下	－	－	－	－	－		
71	ピラクロニル	0.01	mg/l以下	－	－	－	－	－		
72	ピラゾキシフェン	0.004	mg/l以下	－	－	－	－	－		
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
74	ピリダフェンチオン	0.002	mg/l以下	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満		
75	ピリブチカルブ	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
76	ピロキロン	0.05	mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
77	フィプロニル	0.0005	mg/l以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満		

78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	mg/l以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満		
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
80	フェリムゾン	0.05	mg/l以下	－	－	－	－	－		
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	mg/l以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満		
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	mg/l以下	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満		
83	フェントラザミド	0.01	mg/l以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満		
84	フサライド	0.1	mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
85	ブタクロール	0.03	mg/l以下	－	－	－	－	－		
86	ブタミホス	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
87	ブプロフェジン	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
88	フルアジナム	0.03	mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
89	プレチラクロール	0.05	mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
90	プロシミドン	0.09	mg/l以下	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満		
91	プロチオホス	0.007	mg/l以下	－	－	－	－	－		
92	プロピコナゾール	0.05	mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
93	プロピザミド	0.05	mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
94	プロベナゾール	0.03	mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
95	ブロモブチド	0.1	mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
96	ベノミル	0.02	mg/l以下	－	－	－	－	－		
97	ペンシクロン	0.1	mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
98	ベンゾビシクロン	0.09	mg/l以下	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満		
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満		
100	ベンタゾン	0.2	mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
101	ペンディメタリン	0.3	mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		
102	ベンフラカルブ	0.04	mg/l以下	－	－	－	－	－		
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	mg/l以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満		
104	ベンフレセート	0.07	mg/l以下	－	－	－	－	－		
105	ホスチアゼート	0.003	mg/l以下	－	－	－	－	－		
106	マラチオン（マラソン）	0.7	mg/l以下	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満		
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05	mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満		
108	メソミル	0.03	mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
109	メタラキシル	0.2	mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004	mg/l以下	－	－	－	－	－		
111	メトミノストロビン	0.04	mg/l以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満		
112	メトリブジン	0.03	mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
113	メフェナセット	0.02	mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満		
114	メプロニル	0.1	mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
115	モリネート	0.005	mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満		
	気温		℃	19.0	23.0	24.5	24.5	24.0		
	水温		℃	15.5	16.5	20.0	19.0	17.0		
判　定				水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		