# 令和７年度　水質検査結果書〈浄水　年３回検査〉

検査機関：○○市上下水道部水質検査センター

| | 水質基準項目 | 水道法による水質基準値 | | 採水口：浄水場名・採水場所<br>令和７年５月７日（第３回検査） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 山田浄水場 | 若葉浄水場 | 大津配水池 | 駅前給水所 | 小谷調整池 |
| | | | | 中央ビル１階 | 庁舎裏ポンプ室 | 大津配水センター | 駅前広場公衆便所 | 給水栓（小谷団地） |
| 1 | 一般細菌 | 100 | 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8 |六価クロム化合物 | 0.05 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.8 mg/L | 0.5 mg/L | 0.7 mg/L | 0.4 未満 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下 | 0.30 mg/L | 0.31 mg/L | 0.28 mg/L | 0.26 未満 | 0.25 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.003 mg/L | 0.001 未満 | 0.029 mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.003 mg/L | 0.001 未満 | 0.029 mg/L |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 mg/L | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.003 mg/L | 0.001 未満 | 0.026 mg/L |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 mg/L |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下 | 4.5 mg/L | 4.6 mg/L | 10.1 mg/L | 8.2 mg/L | 12.7 mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | mg/L以下 | 0.7 未満 | 0.7 未満 | 0.8 mg/L | 0.8 未満 | 0.7 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.6 度 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| | アンモニア態窒素 | （参考項目1） | mg/L | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| | 残留塩素（現地） | （参考項目4） | mg/L | 0.9 mg/L | 0.8 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L | 0.9 mg/L |
| | 残留塩素（検査機関） | （参考項目7） | mg/L | 0.7 mg/L | 0.7 mg/L | 0.5 mg/L | 0.6 mg/L | 0.7 mg/L |
| | 電気伝導率 | （参考項目8） | μS/cm | 98 μS/cm | 102 μS/cm | 118 μS/cm | 107 μS/cm | 95 μS/cm |
| | 気温 | | | 21.0 ℃ | 20.5 ℃ | 22.0 ℃ | 23.0 ℃ | 21.5 ℃ |
| | 水温 | | | 19.0 ℃ | 18.5 ℃ | 21.0 ℃ | 20.0 ℃ | 19.5 ℃ |
| | 判　定 | | | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 |

# 令和６年度　水質検査結果書〈浄水　年３回検査〉

検査機関：○○市上下水道部水質検査センター

| | 水質基準項目 | 水道法による水質基準値 | | 採水口：浄水場名・採水場所 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 令和６年10月15日（年３回検査） | | | | |
| | | | | 山田浄水場 | 若葉浄水場 | 大津配水池 | 駅前給水所 | 小谷簡易水道 |
| | | | | 中央ポンプ室 | 井戸の駆動なし | 大津配水センター | 自動給水装置センター | 簡易専用水道3号 |
| 1 | 一般細菌 | 100 | 個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下 | 0.9 mg/L | 0.7 mg/L | 0.1 未満 | 1.2 mg/L | 0.1 未満 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下 | 0.30 未満 | 0.08 mg/L | 0.15 mg/L | 0.06 未満 | 0.09 mg/L |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.003 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 mg/L |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 mg/L | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.004 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.013 mg/L | 0.001 未満 | 0.007 mg/L |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.004 mg/L | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.005 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 mg/L |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 mg/L |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下 | 4.7 mg/L | 4.6 mg/L | 10.4 mg/L | 4.2 mg/L | 13.2 mg/L |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | mg/L以下 | 0.7 未満 | 0.7 未満 | 0.4 mg/L | 0.5 未満 | 0.7 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| | アンモニア態窒素 | （参考項目） | mg/L | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| | 残留塩素（現地） | （参考項目） | mg/L | 0.7 mg/L | 0.8 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.6 mg/L |
| | 残留塩素（検査機関） | （参考項目） | mg/L | 0.7 mg/L | 0.8 mg/L | 0.4 mg/L | 0.3 mg/L | 0.7 mg/L |
| | 電気伝導率 | （参考項目） | μS/cm | 78 μS/cm | 67 μS/cm | 64 μS/cm | 52 μS/cm | 81 μS/cm |
| | 気温 | | | 18.0 ℃ | 16.5 ℃ | 19.5 ℃ | 15.0 ℃ | 16.5 ℃ |
| | 水温 | | | 10.5 ℃ | 11.0 ℃ | 9.1 ℃ | 8.5 ℃ | 10.5 ℃ |
| | 判　定 | | | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 |

# 令和６年度　水質検査結果書〈浄水　年３回検査〉

検査機関：○○市上下水道部水質検査センター

| | 水質基準項目 | 水道法による水質基準値 | | 採水口：浄水場名・採水場所 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 令和○年○月○日（第３回検査） | | | | |
| | | | | 山田浄水場 | 若葉浄水場 | 大浦天神浦配水所 | 早苗ヶ丘浄水場 | 小谷高台配水所 |
| | | | | 市民ホール | 正門駐車場なし | 大浦出張センター | 早苗集会センター | 給水栓（日常検査用） |
| 1 | 一般細菌 | 100 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 | 0.004 mg/L未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 | 0.01 mg/L未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下 | 0.6 mg/L | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L未満 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下 | 0.06 未満 | 0.06 mg/L | 0.1 mg/L | 0.06 未満 | 0.06 未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下 | 0.002 未満 | 0.002 mg/L | 0.002 mg/L | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 mg/L |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 0.003 未満 | 0.003 mg/L | 0.007 mg/L | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 mg/L |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 mg/L | 0.014 mg/L | 0.001 未満 | 0.007 mg/L |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 0.003 未満 | 0.003 mg/L | 0.004 mg/L | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 mg/L | 0.005 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 mg/L |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下 | 0.001 未満 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下 | 0.008 未満 | 0.008 mg/L | 0.004 mg/L | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下 | 4.6 mg/L | 4.7 mg/L | 11.1 mg/L | 4.2 mg/L | 4.6 mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 | mg/L以下 | — | — | — | — | — |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下 | − | − | − | − | − |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3 | mg/L以下 | 0.7 未満 | 0.7 mg/L | 0.8 mg/L | 0.5 未満 | 0.4 未満 |
| 47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし | 異味なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし | 異臭なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 | 0.1 度 | 0.5 度未満 | 0.5 度未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 | 0.1 度未満 |
| | アンモニア態窒素 | （参考項目） | mg/L | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L未満 | 0.1 mg/L未満 |
| | 残留塩素（現地） | （参考項目） | mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L |
| | 残留塩素（検査機関） | （参考項目） | mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 0.4 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L |
| | 電気伝導率 | （参考項目） | μS/cm | 58 μS/cm | 61 μS/cm | 67 μS/cm | 52 μS/cm | 59 μS/cm |
| | 気温 | | | 13.0 ℃ | 14.0 ℃ | 15.5 ℃ | 13.0 ℃ | 14.5 ℃ |
| | 水温 | | | 9.5 ℃ | 10.0 ℃ | 9.5 ℃ | 9.0 ℃ | 8.0 ℃ |
| | 判　定 | | | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 | 水質基準に適合 |