

様式第 13 号

設計図書等に関する質問及び回答

令和元年 5 月 15 日

山田町長 佐藤 信逸

次の工事の設計図書等に関する質問について、回答します。

工事名 町道新田・繁線排水路築造工事

番号	質問内容	回 答
①	コルゲートパイプの厚さは何ミリで設計しているか。	板厚 1.6mm です。
②		
③		
④		
⑤		